

Rybnik 27-11 2019

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

W miesiącu Listopadzie 2019r. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śl.

przeprowadzono kontrolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy wyżej wymienionego budynku spełnia wszelkie wymagania określone w normach, tj. gaśnice – PN-EN 3-7:1997, oznakowania budynku – PN-92/N-01256, DIN 67 510.

W budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w Sprawie Ochrony Przeciwpożarowej Budynków, Innych Obiektów i Terenów (Dz. U. 109 poz. 917, pkt. 2) Skontrolowano 24 gaśnic zalegalizowano

20 szt. wyremontowano 2 gaśnice typu GP-6xABC. Jedną GP4x ABC oraz na zły stan skorodowanego zbiornika wymieniono gaśnicę typu GP6z na GP6x,ABC

Gaśnice znajdujące się w budynku posiadają legalizację do 11.2020 r.

UWAGI**BRAK**

Konservator
Bogusław Galicki

.....
podpis i pieczęć konserwatora
przeprowadzającego kontrolę

