

Rybnik 27-11 2020

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

W miesiącu Listopadzie 2020r. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śl.

przeprowadzono kontrolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy wyżej wymienionego budynku spełnia wszelkie wymagania określone w normach, tj. gaśnice – PN-EN 3-7:1997, oznakowania budynku – PN-92/N-01256, DIN 67 510.

W budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w Sprawie Ochrony Przeciwożarowej Budynków, Innych Obiektów i Terenów (Dz. U. 109 poz. 917, pkt. 2) Skontrolowano 24 gaśnic zalegalizowano 18 szt. wyremontowano 2 gaśnice typu GP-6xABC. Jedną GWP2x AF oraz na zły stan skorodowanego zbiornika wymieniono 2 gaśnice typu GP6z na GP6x,ABC oraz jedną GWG2x AF

Gaśnice znajdujące się w budynku posiadają legalizację do 11.2021 r.

UWAGI**BRAK****P.H.U.**
BRAND-POŻ.
Konservator sprzętu ppoż.

Bogusław Lalko

.....
podpis i pieczęć konserwatora
przeprowadzającego kontrolę**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SPRZĘTU BHP I PPOŻ**
BRAND-POŻ. ARKADIUSZ LALKO
44-310 Radlin, ul. Rymera 182A
telefon: 535-331-733, NIP: 642-313-28-29
www.facebook.com/brandpoz | firma@brand-poz.pl
www.brand-poz.pl | www.sklep.brand-poz.pl

Zestawienie gasic w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu przy ul. Szkolna 1, dn. 27.11.2020r.

Lp.	Lokalizacja	Nr gąsienicy	Typ	Rok produkcji lub rem.	uwagi	remont
1.	Piętro II korytarz przy Sali 30	1	GP6 z ABC, FIRE	2019	sprawna	2024
2.	Piętro II korytarz przy Sali 33	2	GP6 z ABC, FIRE	2019	sprawna	2024
3.	Piętro I korytarz przy Sali 24	3	GP6 z ABC, FIRE	2017	sprawna	2022
4.	Piętro I korytarz przy Sali 18	4	GP6 x ABC, KZWM	2018	sprawna	2023
5.	Piętro II korytarz przy Sali 15	5	GP6 x ABC, KZWM	2018	sprawna	2023
6.	Biblioteka	6	GP 6x ABC FIRE	2018	sprawna	2023
7.	Pracownia komputerowa	7	UGS2x BC, KZWM	2018	sprawna	2028
8.	Pracownia komputerowa	8	UGS2x BC, KZWM	2018	sprawna	2028
9.	Pracownia komputerowa	9	UGS2x BC, KZWM	2011	sprawna	2021
10.	Pracownia komputerowa SERWER	10	UGS2x BC, KZWM	2018	sprawna	2028
11.	Piętro I korytarz przy Serwerowni	11	GP6 x ABC, KZWM	2018	sprawna	2023
12.	Parter Korytarz przy Sali gimnastycz	12	GP6 x ABC, KZWM	2020	NOWA	2025
13.	Parter Korytarz przy Sali gimnastycz	13	GP6 x ABC, KZWM	2018	sprawna	2018
14.	Piwnice -szatnie	14	GP6 z ABC, FIRE	2020	REMONT	2025
15.	Wentylatorownia	15	GP-4 X ABC,KZWM	2016	sprawna	2021
16.	Piwnice -szatnie	16	GP6 z ABC, FIRE	2016	sprawna	2021
17.	II piętro przy WC	17	GP6 x ABC, KZWM	2018	sprawna	2023

18.	Piwnice -Kuchnia	18	GWG2x AF, KZWM	2020	NOWA	2025
19.	Piwnice Korytarz przy Sali 47	19	GP6 x ABC, KZWM	2018	sprawna	2023
20.	Parter Gabinet -4	20	GP6 z ABC, FIRE	2016	sprawna	2021
21.	Parter -Sekretariat	21	GP6 x ABC,KZWM	2020	NOWA	2025
22.	Piwnica korytarz przy Sali 41	22	GP4 x ABC, KZWM	2018	sprawna	2023
23.	Piwnice –Pracownia Gastronomiczna -43	23	GWG2x AF KZWM	2020	REMONT	2025
24.	Portiernia wejście do Szkoły	24	GP4x ABC KZWM	2019	sprawna	2024

W/W gaśnice posiadają ważną legalizację do LISTOPADA 2021 r.